

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı

:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Malın Adı

:Yangın Söndürme Tüpü Dolumu

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	Yangın Söndürme Tüpü Dolumu	6 KG	70 Adet			
2	Yangın Söndürme Tüpü Dolumu(Çift Emniyet Ventilli(Çift Subaplı))	6 KG	70 Adet			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon	(0276) 221 22 13/1630
e-posta	İmid.satinalma@usak.edu.tr
Adres	Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km
Ayrıntılı Bilgi	Bilgisayar İşletmeni-Bekir AKÇALI (Dahili 1630)

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 10 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 04/12/2025 tarihi saat 17:00'a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ŞARTNAMESİ

- 1) K.K.T Tozlu Cihazlar, Yangın Söndürücü Maddeler-Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) - İle İlgili Tebliğ - TS EN 615 standardı" hükümleri doğrultusunda Kuru kimyevi tozlu söndürücüler için kullanılan tozlar MAP oranı en az % 40 olacaktır.
- 2) Köpüklü söndürücüler için sentetik köpük oranı TS 1568 / 1 ,2 veya 3 Standardında %3 olacaktır.
- 3) Karbondioksitli söndürücüler TS EN ISO 5923 teki özellikleri karşılamalı karbon %90 saflıkta olacaktır.
- 4) Diğer Temiz Gazlı söndürücüler ISO 7201 Şartlarını sağlayacaktır..
- 5) Cihazlar İçerisine doldurulacak söndürücü maddeler ile ilgili uygunluk belgeleri,(TSE,CE, MS Dosyaları hizmet alana dosya halinde sunulacaktır.)
- 6) Üretim veya son hidrostatik test tarihinden itibaren belirtilen kullanım ömrünü doldurmuş veya cidarında herhangi bir korozyon,ezilme,hasar tespit edilen yangın söndürücülerin içerisindeki söndürme maddeleri boşaltılarak hidrostatik teste tabi tutulacak ,aynı özellik ve standartlarda söndürme maddesi ile tekrar dolum yapılacaktır , uygulanan hidrostatik basınç güvenlik testini geçmeyen,TS 862 en 3-8 Standartlarını taşımayan yangın Söndürücüler hurda raporu hazırlanarak hurdaya ayrılacaktır
- 7) Hizmet veren firma TS862-7 EN 3 -7+A1, TS EN 3-8 VE TS EN 1866-2 Standartlarına uygun olmayan ,üzerinde CE İşareti bulunmayan,söndürücü , güvenlik bilgileri silinmiş ve aşırı derece korozyona uğramış veya ciddi hasar görmüş yangın söndürücülere can ve mal güvenliği açısından hizmet vermeyecek standartlara aykırılık tespit edilen cihazlar hurda rapor tanzim edilerek hurdaya ayrılacaktır.
- 8) Dolum,Bakım yapılan cihazlardan boyanması gereken cihazlar, TSE standartlarında belirtilen renkte boyanacaktır, boyama işlemi yangın söndürme cihazlarının orijinal rengine uygun olarak manometresine ve hortumuna taşmayacak şekilde yapılacaktır.
- 9) Hizmet verilecek yangın söndürücülerde TS 11827 4.2.16. Not.3 gereği,
- "Aşırı basınç halinde söndürücü içerisindeki basıncı tahliye edebilmesi için, tetik tertibatı üzerindeki manometre söküldüğünde gaz,sıvı veya toz kaçırmayacak özellikte "Yüksek basınç tahliye valfi"nin bulunması zorunludur."hizmet verilecek cihazlarda aşırı basınç tahliye valfli tetik tertibatı yok ise ,uygun olmayan vana,tetik tertibatı sökülerek TS ISO 11602-2 standardı 4.1.3. maddesine göre cihazlarda imalatçının tavsiye ettiği ve tanımladığı yedek parçalar kullanılacak ,Söndürücülerin hortumları TSE 745'e uygun olacak, değişen yedek ,değişim yapılan yedek parçalar sözleşmeden doğan ekteki fiyat teklif listesinde ayrıca belirtilmesi halinde teklifte taahhüt edilen ücretlerden faturalandırılacaktır.
- 10) Yangın söndürücüler bir tipten diğer tipe dönüştürülmeyecek, farklı bir söndürücü madde ile doldurulmayacaktır. Dolum ve bakım esnasında cihaz içerisindeki söndürücü toz başka bir toz ile karıştırılmayacaktır
- 11) Cihazların üzerinde,izlenilebilirliği sağlayan programa bağlı hizmet alan adına kayıtlı barkot etiketi,ayrıca son kullanma tarihini belirtir bandrol olacaktır.
- 12) Cihazlar dolum veya genel bakım için hizmet veren tarafından yerlerinden alınırken ve teslim edilirken Cihazların adet,cins,ağırlığı yazılabilen karşılıklı olarak kaşe / imza edilmiş teslim alma tutanağı hazırlanacaktır.
- 13) Cihazlar dolum veya genel bakım için hizmet veren tarafından yerlerinden alınırken yerine risk durumuna göre yeterli miktarda geçici olarak yangın söndürme cihazı bırakacaktır.
- 14) Dolum,bakım hizmeti verilmiş yangın söndürücüler teslim edildikten sonra,gerek görülmesi halinde hizmet alan tarafından seçilecek bir adet yangın söndürme cihazı ile uygun görülen yerde veya kurumda hizmet verenin yetkilisinin nezinde ,söndürme cihazında belirtilen yangın beyan sınıfına uygun, yangın söndürme deneyi yapılacak, yapılan testlerde olumsuzluk tespit edilmesi halinde sözleşme hizmet alan tarafından tek taraflı fesh edilebilecek, boşaltılan cihazlar hizmet veren tarafından ücretsiz olarak ilgili standartlarda söndürücü madde ile tekrar dolum yapılarak hizmet alana teslim edilecektir.
- 15) TS ISO 11602-2 standardı 4.2.1. maddesine göre; muayeneler, hizmet alan firma/kurum yetkilisi tarafından günlük,haftalık,aylık olarak kontrol edilecek kontrol formları kontrol eden yetkili tarafından imzalanarak, kontrollerde belirlenen kusurlar hizmet veren firmaya haber verilecek, belirlenen kusurlar hizmet veren tarafından aynı gün içinde giderilecektir
- 16) Garanti süresi içerisinde mühür koparılmamış,kullanılmamış, deformasyon ve darbeye maruz kalmamış olduğu halde,cihaz içerisindeki söndürücü maddede bozulma şüphesi tespit edilen, Basıncı dolu değeri göstermeyen cihazlar hizmet veren tarafından aynı gün içerisinde ücretsiz olarak kullanıma hazır hale getirilecektir.
- 17) Ürünlerin periyodik kontrol zorunluluğundan dolayı hizmet alımı yapılacak firma (yüklenici firma) ile hizmet alımı yapacak kurum (işveren firma) aynı il sınırları içerisinde olması tercih sebebidir.