

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan Temin Numarası :26DT1887363
Malın Adı :3 Kalem Havuz Kimyasalları Alımı

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	Sıvı Klor	litre	1.000			
2	PH Düşürücü (Sıvı)	litre	2.000			
3	Toz Klor (Granül)	kilogram	40			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 (1435)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Bilgisayar İşletmeni Dilek Nilüfer ERDOĞAN

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5- Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
- 8-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 10-Teklif verme süresi 02/10/2026 Cuma günü saat 14:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-Teklifler elden, posta ve e-posta ile gönderilebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 12-Tekliflerin Birim fiyat teklif cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13-Mal/hizmet siparişe müteakip 15 gün içerisinde Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.
- 14-Ödeme mal/hizmet teslimi ve muayene kabul işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
- 15-Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir.

İhtiyaç Listesi

29.09.2026

[illegible]

[Handwritten signature]

29.09.2026

T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ŞEHİT ÖMER HALİDEMİR SPOR MERKEZİ

HAVUZ KİMYASALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.SIVI KLOR :

Fiziksel Hali: Sıvı

Renk: Berrak

Kimyasal İçerik: Sodyum Hipoklorid

Kimyasal Oranı: En az %12

Sodyum Hidroksit oranı en az %1

%12-15 Arası Aktif klor içermeli.(Sodyum Hpoklorid)

Sıvı halde berrak açık renkte olmalıdır.

Klor miktarı min %99,7 (VA/) olmalıdır.

İçerisinde ağır metal ve zehirli madde ihtiva etmeyecektir.

Kullanım alanı: Kapalı yüzme havuzları için (stabilizatörsüz)

Ürün ambalaj kapakları ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda olacak, Ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır.

Alınacak HYPO-CLOR Ambalajları 20 - 35 kg aralığında kapağı mühürlü plastik bidonlarda olmalıdır.

Göze ve elle temastan kaçınılması için ambalaj üzerinde gerekli UYARI etiketi olmalıdır.

2.PH DÜŞÜRÜCÜ :

Kimyasal İçerik: En az %50 Sülfirik Asit içerikli(HCl içermeyecektir)

Fiziksel hali: Sıvı

Rengi: Renksiz Berrak

Su içeriği: Mak. %52(m/m)

pH(%10): 1-1,2 (20°C)

Yoğunluğu: 1,3 g/cm³'den büyük

Ürün ambalaj kapakları ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda olacak, ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır.

Alınacak sıvı PH düşürücü 20 - 35 kg'lık mühürlü plastik bidonlarda olmalıdır.

Göze ve elle temastan kaçınılması için ambalaj üzerinde gerekli UYARI etiketi olmalıdır.

Ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Üretim tarihinden itibaren iki sene raf ömrüne sahip olmalı, depolama aşamasında etkinliğini yitirmemelidir.

3. STABİLİZATÖRSÜZ TOZ KLOR :

Havuz suyunda hızlı çözünerek şok klorlama sağlayan stabilizatörsüz toz ürün olmalıdır.

%65-70 Arası Aktif klor içermelidir.

Kalsiyum Hipoklorit içermelidir.

PH %1'lik çözeltide 20'C sıcaklıkta 10,5(±1) olmalıdır.

Ürün 25kg'lık veya 40 kg'lık orijinal polietilen, kilitli kapak ve UN kodlu kovalarda olmalıdır.

Ürüne ait biyosidal ürün ruhsatnamesi bulunmalıdır.

16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE'den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlarından alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır ve 45001 ISO belgesi bulunmalıdır. Göze ve elle temastan kaçırılması için ambalaj üzerinde gerekli UYARI etiketi olmalıdır.

Ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Stabilizatör (CYA) içermemelidir.Üretim tarihinden itibaren iki sene raf ömrüne sahip olmalı, depolama aşamasında etkinliğini yitirmemelidir.

Ürün ambalaj kapakları ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda olacak, ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır.

AÇIKLAMALAR:

1- Havuz kimyasallarının Sağlık Bakanlığı onay belgeleri ürünlerin teslimi aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktır.

2- Tüm kimyasal ürünlerin MSDS formu mevcut olmalıdır.

3- Dezenfeksiyon özelliği olan tüm kimyasal ürünlerin biyosidal ruhsatları mevcut olmalıdır.

4-Yüklenici" daha önce "İdare" den yazılı izin almadan bu şartnamede var olan hizmetlerden hiçbirinin muhtevasını, tarihini, verilecek hizmet miktarını ve kalitesini değiştiremez.

5- Ürünlerin tümü piyasada kabul görmüş nitelikte olmalıdır.

6- Ürünlerin depolama işlemleri idarenin belirteceği alan veya yere yüklenici firma tarafından taşıma hizmeti verilmelidir.