T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Karahallı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Sayı : E-79413180-934.01.03-52855
Konu : Kalorifer Yakıtı Alımı

14.12.2021

Sayın Yetkili

Karahallı Meslek Yüksekokulu ısıtmasında kullanılacak Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4 Numara) satın alımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu mal alımına ilişkin fiyat tekliflerinizin 17.12.2021 Cuma Günü saat 16.00' a kadar kayıtlarımızda olacak şekilde ekli birim fiyat teklif cetvelinde yer alan adreslerden birisine gönderilmesini rica ederim. Posta ile gönderimlerde postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Asım ZORA
Meslek Yüksekokul Sekreteri

Ek:Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Şartname (3 sayfa)

Adres:Karahallı MYO Yerleşkesi Delihıdırlı Köyü Delihıdırlı Sokak No:432 64702 Karahallı/UŞAK
Telefon:0.276.221 21 52 Faks:0.276.221 21 53
e-Posta:karahallimyo@usak.edu.tr Web:http://karahallimyo.usak.edu.tr/
Kep Adresi:usakuniversitesi@hs01.kep.tr
Bilgi için: Asım ZORA
Unvanı: Meslek Yüksekokul Sekreteri

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU

Uşak Üniversitesi Karahallı Meslek Yüksekokuluna aşağıda belirtilen (1) kalem malın satın alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından geçerli cari fiyatların KDV hariç olarak bildirilmesini rica ederim. 13/12/2021

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

SIRA NO	MALIN HİZMETİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4 Numara)	1 Kğ		
			TOPLAM	

FİRMA-KAŞE-İMZA

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER

Posta	Karahallı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü – Delihıdırlı Köyü Delihıdırlı Sokak No 432 Karahallı/Uşak
Mail	karahallimyo@usak.edu.tr
Elden	Karahallı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü – Delihıdırlı Köyü Delihıdırlı Sokak No 432 Karahallı/Uşak
İrtibat	Bilgisayar İşletmeni Metin YILMAZ Tel: 0276 221 21 52

Metin YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Mutemet

ASIM ZORA
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU KALORİFER YAKITI TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

Madde 1-Yakıtın Cinsi TSE standartlarına uygun Fuel oil 4(kalyak) en az aşağıda belirtilen spesifikasyonlara sahip olacaktır. Cinsi : Miktarı : Fuel oil 4 (Kalorifer Yakıtı) 3.000Kg- 4.000Kg. Arası

Madde 2-Yüklenici akaryakıt ürünlerini Enerji piyasası düzenleme kurumunun izin verdiği rafinelerinden alması zorunludur.

Madde 3-Yüklenici firmanın akaryakıt dağıtım şirketi lisansı veya bayilik sözleşmesi olmalıdır.

Madde 4-Tartı işlemi mümkün olduğu kadar Kamu Kurum ve kuruluşlarının kantarlarında olmadığı takdirde özel sektöre ait Elektronik kantarlarda yapılacaktır. Tartı işlemlerinde ilgili firmaca yetkililere kolaylık sağlanıp gereken titizlik gösterilecektir. Görevliler istediği takdirde aracı boş ve dolu olarak ikinci bir kantara götürüp, tarttırabilecektir. Tartı ücretleri ilgili firmaca karşılanacaktır.

Madde 5- İhaleyi alan firma en geç 5(BEŞ) İŞ GÜNÜ içinde yakıtı teslim edecektir.

Madde 6- Numune verildikten ve yakıtı depoya boşaltmasından ilk iki ay içerisinde yakıttan kaynaklanan sorun çıkması halinde Analiz Raporu: yüklenici firma tarafından alınacaktır/ yaptırılacaktır. Ayrıca kantar fişi mal teslim edilirken Muayene ve Teslim Alma Komisyonuna teslim edilecektir.

Madde 7-Firma yakıtını boşaltmak için gerekli ekipmanı kendisi temin edecektir. Yüklenicinin fuel-oil kalyak yakıtını taşımak için sayaçlı aracı olacaktır. Teslim sırasında tankerden İdare'nin teslim vanasına kadar olan mesafede hortumun patlaması, hortumun vanadan çıkması vs. sebeplerle zayi olan yakıtın tespiti İdare tarafından yapılıp, zayi olan miktar, teslim alınacak net yakıt miktarından düşülecek ve bu sebepten dolayı yüklenici, İdare 'den bir hak talebinde bulunmayacaktır.

Madde 8-Kalorifer yakıtı alınan yükleniciden yakıtın niteliğini ve alındığı yeri belirten belgede, araç plakası ve yakıtın cinsi, miktarı yazılı olacaktır.

Madde 9- Kurum yetkilisinin bilgisi haricinde başkası tarafından imzalanan ve izmzasız tutanak ve kantar fişleri geçerli değildir.

Madde 10- Alımı yapılacak Kalorifer yakıtı TSE standartlarına (uygulamada bulunan son şekliyle) ve Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

Madde 11- Tanker boşaltılmadan önce statik elektriklenme nedeniyle doğabilecek yangın tehlikesini önlemek için tesistanker şasesi arasında kablo bağlantısıyla araç üzerindeki statik elektriğin toprağa boşaltılması sağlanacaktır.

Madde 12- Teslimat Karahallı Meslek Yüksekokulu kalorifer yakıt deposuna yapılacaktır.

Madde 13- Yüklenici, yakıtı kilogram olarak İdare'ye teslim edecektir. Ana dağıtım firması tartısı ile Kurum tarafından yaptırılan tartı sonucundan düşük olana göre yakıt teslim alınır ve bedeli düşük tartı tutarına göre ödenir.

Madde 14- Yüklenici yakıt ikmalini İdare'nin teslim yerinde bulunan tankın fiziki durumlarını dikkate alarak uygun teçhizat ile donatılmış tankerlerle yapacaktır. Ayrıca ürün ikmali yapacak tankerler, Karayolları Trafik Yönetmeliği" ve "Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki

Metin YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Mutemet

ASIM ZORA
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

Yönetmelik" hükümlerine uygun olacaktır. Bu konudaki her türlü sorumluluk tamamen yüklenici' ye aittir.

Madde 15- Alınan yakıtın bozuk ve standartlara olmadığı takdirde, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre yakıt yükleniciye iade edilecektir. Bozuk teslim edilen yakıttan iade gününe kadar İdare tarafından kullanılan ve eksilen kısmı için Yüklenici iade ya da ücret talebinde bulunamayacaktır. İade esnasında bu ürünlerin ısıtma, tankere geri doldurma vb. masrafları Yükleniciye ait olup, Yüklenici, İdare' den herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca ürün teslim edilen depoda önceden miktar tespiti yapılmış yakıt var ise bozuk ürün mevcut olan yakıtın da evsafını bozacağı için, Yüklenici depodaki eski ürün miktarı kadar yakıtı hiçbir ücret talep etmeden İdare'ye teslim edecektir. Bozuk olan ürünün İdarenin depolarından alınmasını müteakip, ilgili birimde hiç yakıt kalmayacağından, Yüklenici tarafından yakıt getirilinceye kadar, İdare acil ihtiyaç duyduğu miktardaki yakıtı üçüncü şahıslardan veya firmalardan satın almakta serbest olup, bu nedenle yakıt için ödediği fiyat farkı ile diğer bütün masrafları yükleniciden talep edecektir. Yüklenici bu fark ve masrafları itirazsız ödeyecek, İdare'ce belirlenen sürede ödemenin gerçekleşmemesi halinde, söz konusu tutar yüklenicinin İdare nezdinde bulunan alacakları ile teminatından İdarece mahsup edilecektir. Bozuk olan ürünün yerine yenisi gelinceye kadar geçecek süre için İhale dokümanında belirtilen cezai müeyyide ayrıca uygulanır. Firmanın şartnamede belirtilen vasıflardan birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu vasıfları sözleşme dönemi içinde kaybetmesi, yahut kuruma ibraz ettiği faturaların gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi hallerinde şartname hükümleri uygulanır.

Madde 16-İdare gerekli gördüğü takdirde alacağı malın miktarını birim fiyata bağlı kalarak %20 oranında artırabilir veya azaltabilir. Miktarın azalmasından veya artmasından dolayı yüklenici hiçbir hak iddia edemez.

Madde 17- Yüklenici, 17 maddeden oluşan bu Teknik ve İdari Şartnameyi kabul etmiş sayılır.

KALORİFER YAKITI FUEL OİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (FUEL-OİL 4 NUMARA)

Özellikler	Birim	Değer	Sınır	Deney Yöntemi
Yoğunluk(15ºCta)	kg/m3	998En	çokTS	EN ISO 12185 veya TS 1013 EN ISO 3675
Kül%	(m/m)	0.1En	çok	TS EN ISO 6245
AkmaNoktası Yaz(1) Kış(2)	ºC	10-1.1	En çok	TS 1233 ISO 3016
Parlama Noktası	ºC	56	En az	TS EN ISO 2719
Su	% (v/v)	0.5	En çok	TS EN 1428
Toplam Tortu	% (m/m)	0.15	En çok	TS ISO 10307-2
Kinematik Viskozite	mm2/sn	11.5	En çok	TS EN ISO 3104
Kükürt	% (m/m)	1	En çok	TS EN ISO 8754

Metin YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Mütemet

ASIM ZORA
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ